

aguasdecabralia.com.br

Águas de **Cabralia**

**Relatório Anual de
Qualidade da Água
2025**



Estação de tratamento em Cabrália Paulista



1. CAPTAÇÃO

O processo se inicia pela Captção da Água Subterrânea/Superficial, por meio de poços tubulares profundos.

2. DESINFECÇÃO (CLORO)

O cloro é inserido para eliminar agentes patogênicos.

3. FLUORETAÇÃO

Adiciona-se flúor conforme as normas de prevenção para reduzir a incidência de cárie dentária.

4. RESERVATÓRIO ELEVADO

Armazenamento da água tratada para manter pressão e regular o abastecimento.

5. DISTRIBUIÇÃO

Rede de tubulações que leva a água tratada até as residências.

Monitoramento e qualidade da água

Garantimos a potabilidade da água em todas as etapas, desde a captação subterrânea/superficial até a chegada ao **cavalete residencial**. Esse controle é realizado através de análises laboratoriais rigorosas e coletas periódicas, cumprindo integralmente as diretrizes da Portaria GM/MS nº 888/2021.



Dicas de conservação

- **Mantenha a caixa d'água limpa:**
Lave-a a cada seis meses e não esqueça a tampa.
- **Filtros domésticos:**
Fique atento à validade e à limpeza dos seus filtros para não comprometer a pureza da água.

Plano de Amostragem

Em atendimento ao Decreto nº 5.440/05 e a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os **procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**, a Águas de Cabrália publica o relatório anual.

Plano de Amostragem

Em atendimento ao Decreto nº 5.440/05 e a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, que estabelece os **procedimentos relativos ao controle e à vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**, a Águas de Cabrália publica o relatório anual.

Dados mensais da qualidade da água no sistema de distribuição

Mês	Turbidez VMP = 5 NTU			Cor Aparente VMP = 15 uC			Cloro Residual Livre VMP = 5 mg/L			Coliformes Totais VMP = ausente/100ml			Escherichia Coli VMP = ausente/100ml		
	E	R	C	E	R	C	E	R	C	E	R	C	E	R	C
jan/25	12	32	32	12	32	32	12	36	36	12	32	32	12	32	32
fev/25	12	32	32	12	32	32	12	42	42	12	32	32	12	32	32
mar/25	12	32	32	12	32	32	12	38	38	12	32	32	12	32	32
abr/25	12	32	32	12	32	32	12	38	38	12	32	32	12	32	32
mai/25	12	32	32	12	32	32	12	36	36	12	32	32	12	32	32
jun/25	12	32	32	12	32	32	12	40	40	12	32	32	12	32	32
jul/25	12	32	32	12	32	32	12	42	42	12	32	32	12	32	32
ago/25	12	32	32	12	32	32	12	36	36	12	32	32	12	32	32
set/25	12	32	32	12	32	32	12	36	36	12	32	32	12	32	32
out/25	12	32	32	12	32	32	12	38	38	12	32	32	12	32	32
nov/25	12	32	32	12	32	32	12	36	36	12	32	32	12	32	32
dez/25	12	32	32	12	32	32	12	38	38	12	32	32	12	32	32

Atendimento a Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021
*Valor máximo permitido (VMP) do parâmetro fluoreto conforme a Resolução Estadual SS-250, de 15-08-95

LEGENDA
E = Exigida **C** = Conforme
R = Realizada **VMP** = Valor Máximo Permitido

Padrões de potabilidade

Parâmetro	Valor Máximo Permitido (VMP)*	Significado do Parâmetro
Cor Aparente	15 UC	Reflete a presença de materiais dissolvidos no líquido.
Turbidez	5 NTU	Mede o grau de transparência, indicando a presença de partículas em suspensão.
Cloro Residual Livre	Mínimo: 0,2 mg/L	Máximo: 5,0 mg/L
Coliformes Totais	Ausência em 95% das amostras	Indica a presença de bactérias que nem sempre são nocivas à saúde.
Escherichia Coli	Ausência em 100 mL	Detecta bactérias que podem representar riscos sanitários diretos.
Outros	Conforme Portaria de Consolidação M.S.GM N° 5/2017	Refere-se a diversos outros indicadores analisados com frequências específicas pela lei.

Sobre nós

Águas de Cabrália é uma empresa privada que integra o grupo acionista da Companhia Brasileira de Infraestrutura (CBISA) e Vida Ambiental. Foi criada com a missão de transformar o saneamento básico no município de Cabrália Paulista. Com um compromisso inabalável com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional, Águas de Cabrália dedica-se a oferecer serviços de água e esgoto que atendam às mais altas expectativas de qualidade e eficiência.

O representante legal da operação é o **engenheiro Renato Camargo** e a responsável pelo cumprimento das análises realizadas é a **química Glaucia Ceron (CRQ nº 04158675)**.

Resumo do Sistema de Abastecimento de água

Nossa atuação se dá por intermédio de um contrato de concessão com a cidade de Cabrália Paulista, para execução e operação de serviços de saneamento básico, que compreendem captação, adução, tratamento, distribuição de água e manutenção de rede.

Acreditamos na construção de um relacionamento ético e transparente com os clientes. Por isso, nesse relatório, apresentamos informações sobre uma das principais características do nosso trabalho: a qualidade da água que produzimos. Em Cabrália Paulista, possuímos captação superficial (minas) e poço subterrâneo que abastecem todo o sistema.

Todo o sistema de abastecimento é constantemente monitorado para garantir a qualidade que chega até a sua casa. Com comprometimento, trabalhamos para levar saúde e bem-estar para você e sua família.





Nossos mananciais

O principal manancial de abastecimento de água de Cabrália Paulista é a Bacia do Rio Corrente (Nascente) e Aquífero Serra Geral.

Monitoramos as águas com periodicidade e atendendo às: Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 - Parâmetros de qualidade. Resolução CONAMA nº357/2005.

**Vigilância Sanitária
do Município de Cabrália Paulista:**

Av. Mario Amaral Gurgel, 808

Centro – Cabrália Paulista/SP

Diretor Municipal de Vigilância Sanitária

Marcio Martins Junior

Águas de Cabrália

Atendimento Presencial

R. Manoel Francisco, 519

Centro – Cabrália Paulista/SP

Segunda a sexta, das 8 às 11h / 12h30 às 17h

Informações:

0800 779 6520

 (14) 3285-1076

Nosso
compromisso
é com você!

Águas de
Cabralia



aguasdecabralia.com.br

aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br